

## Zertifikat

Name und Anschrift: häwa GmbH  
Industriestr. 12  
D-88489 Wain

Produkt: häwa Standschrank Typ 0390

Hiermit erklären wir, dass oben genanntes Produkt in geschlossener Ausführung konstruktiv ausgelegt ist für:

- Schutzart IP55
- Schutzart IK09
- Umgebungstemperaturen von -25°C bis +40°C
- Innenraumaufstellung


Die IP-Schutzart ist abhängig:

- von der ordnungsgemäßen Montage der Anbauteile (Dach, Kabelplatten)
- von der Verwendung geeigneter Betriebsmittel, (An-) Bauteile und deren ordnungsgemäßen Montage

Beurteilungsgrundlage: EN 62208:2011, Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen  
Allgemeine Anforderungen  
Kapitel 7.2 Übliche Betriebsbedingungen  
Kapitel 9.7 IK-Schutzgrad  
Kapitel 9.8 IP-Schutzgrad  
Kapitel 9.13.2.1 Korrosionsbeständigkeit

Wain, 30.01.2015

  
Arno Müller  
Geschäftsführer

  
i.V. Thomas Eglof  
Leiter Produktmanagement